

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Речевые оповещатели серии «ГЛАГОЛ-Н» предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах: громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

## 2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатели выпускаются в разных корпусах (цифра в названии обозначает модификацию корпуса).

### Н1

Габаритные размеры  
193x175x85 мм



### Н2

Габаритные размеры  
260x185x120 мм



Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире)

### Н1-Х

Выходная мощность, Вт



**1 3 5**

### Н2-Х

Выходная мощность, Вт



**3 5 10**

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление - настенный

Потребляемая мощность \_\_\_\_\_Вт

Номинальное напряжение-30В, 120В

Частотный диапазон - 100 Гц - 15 кГц

## 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провод оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Цвет провода	Подключение
Черный	«общий»
Синий	30В
Красный	120В

## 8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Центр охранного телевидения и систем связи «ОНИКС»

127015, Москва, ул. Новодмитровская д.5А стр.1

Тел: (495) 787-3424

e-mail: [info@cctvonyx.ru](mailto:info@cctvonyx.ru)

[www.cctvonyx.ru](http://www.cctvonyx.ru)

## 9. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

\_\_\_\_\_ квартал \_\_\_\_\_ г.

Зав № \_\_\_\_\_ Приёмщик \_\_\_\_\_

М.П.

## 10. ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации

## 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

**5.1** Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55С и относительной влажности воздуха до 93% при 40С в закрытом помещении.

**5.2** Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3

- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель 1 шт.

Паспорт 1 экз.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок эксплуатации, при котором изготовитель гарантирует соответствие оповещателей ТУ – в течение 10 лет.

Речевой оповещатель «ГЛАГОЛ-Н» соответствует образцу ТУ-4372-006-49903593-07 и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе СЗ

- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0

**Гарантийный срок хранения речевого оповещателя ГЛАГОЛ-Н - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте**

**ВНИМАНИЕ!**

При покупке оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт оповещателя

**РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ**

**«ГЛАГОЛ-Н»**

**ПАСПОРТ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**