

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Извещатель ИП212-152ЛМ-П «ИПДЛ-152ЛМ-П»

зав. № упакован ООО «ДИП-Интеллект» согласно комплекта поставки на М, в соответствии с требованиями, предусмотренным в действующей технической документации.

Нач. ОТК
(должность)

(личная подпись)

Арутюнова Л.Н.
(расшифровка подписи)

(число, месяц, год)

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель ИП212-152ЛМ-П «ИПДЛ-152ЛМ-П»

зав. №

с датой выпуска изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Нач. ОТК
(должность)

М.П.

(личная подпись)

Арутюнова Л.Н.
(расшифровка подписи)

(число, месяц, год)

**Извещатели пожарные
дымовые оптико-электронные
линейные
ИП212-152ЛМ-П «ИПДЛ-152ЛМ-П»**

**Паспорт
ДПРМ.425231.002-01 ПС**

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные ИП212-152ЛМ-П «ИПДЛ-152ЛМ-П» предназначены для обнаружения дыма и применяются в системах пожарной сигнализации различных зданий и сооружений.

Извещатели соответствуют требованиям ГОСТ Р 53325 и Технических условий ТУ 4371-001-10847594-14.

Извещатель имеет сертификат соответствия № **C-RU.AB03.B.00002** техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), со сроком действия пять лет (до 19.07.2020 г.).

ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с «Порядком проведения сертификации продукции в РФ» для продукции, изготовленной в период срока действия сертификатов, они действительны при поставке, монтаже, эксплуатации и т.п. в течении срока службы изделия, указанного в Паспорте на изделие.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки извещателя ИП212-152ЛМ-П приведен в таблице 1.

Таблица 1

Комплектность извещателей ИП212-152ЛМ-П ДПРМ.425231.002-01

Обозначение	Наименование	Количество		
		до 80 м	до 100 м	до 120 м
ИМ3.339.006 ДПРМ.203625.002 ДПРМ.425564.001	Приемо-передатчик	1	1	1
	Рефлектор-отражатель тип Б-П	1	2	4
	Устройство выносное приемо-передатчика УВ-ПРМ-ПРД	1	1	1
ИМ4.075.001	Комплект монтажных частей № 1:	1	1	1
	Шуруп 4×50 DIN 7996	4	4	4
	Дюбель 6×30	4	4	4
	Винт-саморез 2,2×6,5 DIN 7981	2	2	2
ИМ4.075.002	Комплект монтажных частей № 2:	1	1	1
	Винт-саморез 3×20 DIN 7996	4	4	4
	Дюбель 5×25	4	4	4
ИМ4.075.004	Комплект монтажных частей № 4:	1	2	4
	Винт-саморез 4×30 DIN 7996	4	4	4
	Дюбель 6×30	4	4	4
ДПРМ.425231.002-01 РЭ ДПРМ.425231.002-01 ПС	Руководство по эксплуатации	1	1	1
	Паспорт	1	1	1
ИМ4.170.003	Упаковка	1	1	1

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Ресурсы, сроки службы и хранения

3.1.1 Нарботка извещателей на отказ составляет 60 000 ч в течение срока службы 10 лет.

3.1.2 Указанная наработка и сроки службы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.2 Гарантии изготовителя

3.2.1 Гарантийный срок эксплуатации установлен в течение 36 месяцев со дня приемки отделом технического контроля.

3.2.2 Безвозмездный ремонт или замена извещателей в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. В случае устранения неисправностей в извещателе по рекламации гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого извещатель не использовался из-за обнаруженных неисправностей.

3.2.3 В случае отказа в работе извещателя или его неисправности в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке, потребитель должен направить в адрес предприятия-изготовителя :

249037, Российская Федерация

г. Обнинск Калужской обл., ул. Красных зорь, 34,

ООО «ДИП-Интеллект»

т./факс: (484) 397-94-14, 397-94-15

тел. техподдержки 8 910 919 2626

заявку на ремонт (замену) извещателя с указанием адреса и сообщить свой номер телефона или направить отказавший извещатель.

4 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

4.1 Извещатели после окончания срока службы не представляют опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, их утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.